



ENC: Esclarecimentos - Pregão Eletrônico 26/2019

3 mensagens

Prima Tech Climatização <primatech-ro@hotmail.com>
Para: "licitacao.ufac@gmail.com" <licitacao.ufac@gmail.com>

19 de dezembro de 2019 10:43

Bom dia,

Gostaria de esclarecimentos referentes aos objetos do pregão eletrônico 26/2019:

item 1 no edital não afirma que é inverter, contudo no anexo relações de itens o **item 1** sugere split inverter.

item 2 no edital não afirma que é inverter, porém no anexo relações de itens o item 2 sugere split inverter.

item 3 no edital não afirma que é inverter, mas no anexo relações de itens solicita que seja split inverter.

item 4 no edital solicita split de 24.000 btus e no anexo relações dos itens pede split 23.000 btus inverter.

item 5 no edital solicita split de 24.000 btus inverter versão frio, mas no anexo dos itens exige ciclo reverso que significa quente/frio.

item 6 no edital não afirma que é inverter, contudo no anexo relações de itens o **item 6** sugere split inverter, ressalta que o preço do objeto está irrisório caso seja split inverter de 30.000 btus.

item 7 o edital não afirma que é inverter, contudo no anexo relações de itens o item 7 sugere split inverter.

item 8 o edital não afirma que é inverter, contudo no anexo relações de itens o **item 8** sugere split inverter, caso seja inverter o aparelho sugerido, o valor esta inexecuível.

item 9 o edital solicita split de 58.000 a 60.000 btus não inverter, porém no anexo relação de itens exige 60.000 btus inverter, caso seja inverter de fato, o preço é inexecuível.

at.te,

Antony Nelson Melo
licitante



PRIMA TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Telefone: (69) 3229 0099 – Cel (69) 99233 0683

Endereço: Rua Salgado Filho, 2033 Bairro Nossa Sra. das Graças

Cep. 76.804-039

De: Prima Tech Climatização

Enviado: terça-feira, 17 de dezembro de 2019 13:42

Para: licitacao.ufac@gmail <licitacao.ufac@gmail>

Assunto: Esclarecimentos - Pregão Eletrônico 26/2019

Bom dia,

Gostaria de esclarecimentos referentes aos objetos do pregão eletrônico 26/2019:

item 1 no edital não afirma que é inverter, contudo no anexo relações de itens o **item 1** sugere split inverter.

item 2 no edital não afirma que é inverter, porém no anexo relações de itens o item 2 sugere split inverter.

item 3 no edital não afirma que é inverter, mas no anexo relações de itens solicita que seja split inverter.

item 4 no edital solicita split de 24.000 btus e no anexo relações dos itens pede split 23.000 btus inverter.

item 5 no edital solicita split de 24.000 btus inverter versão frio, mas no anexo dos itens exige ciclo reverso que significa quente/frio.

item 6 no edital não afirma que é inverter, contudo no anexo relações de itens o **item 6** sugere split inverter, ressalta que o preço do objeto está irrisório caso seja split inverter de 30.000 btus.

item 7 o edital não afirma que é inverter, contudo no anexo relações de itens o **item 7** sugere split inverter.

item 8 o edital não afirma que é inverter, contudo no anexo relações de itens o **item 8** sugere split inverter, caso seja inverter o aparelho sugerido, o valor esta inexequível.

item 9 o edital solicita split de 58.000 a 60.000 btus não inverter, porém no anexo relação de itens exige 60.000 btus inverter, caso seja inverter de fato, o preço é inexequível.

at.te,
Antony Nelson Melo
licitante



PRIMA TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Telefone: (69) 3229 0099 – Cel (69) 99233 0683

Endereço: Rua Salgado Filho, 2033 Bairro Nossa Sra. das Graças

Cep. 76.804-039

Prima Tech Climatização <primatech-ro@hotmail.com>
Para: "licitacao.ufac@gmail.com" <licitacao.ufac@gmail.com>

26 de dezembro de 2019 11:06

Bom dia,

Amanhã é o certame e a Prima Tech não teve respostas sobre esclarecimentos.

at.te,
Antony Nelson Melo



PRIMA TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Telefone: (69) 3229 0099 – Cel (69) 99233 0683

Endereço: Rua Salgado Filho, 2033 Bairro Nossa Sra. das Graças

Cep. 76.804-039

De: Prima Tech Climatização <primatech-ro@hotmail.com>
Enviado: quinta-feira, 19 de dezembro de 2019 09:43
Para: licitacao.ufac@gmail.com <licitacao.ufac@gmail.com>
Assunto: ENC: Esclarecimentos - Pregão Eletronico 26/2019

[Texto das mensagens anteriores oculto]

UFAC Licitações <licitacao.ufac@gmail.com>
Para: Prima Tech Climatização <primatech-ro@hotmail.com>

26 de dezembro de 2019 11:28

Prezado(os),

Em resposta ao seu pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico SRP Nº 26/2019, a unidade Demandante se manifestou conforme segue:

“DESPACHO Nº 1.007/2019
À CPL,

Devolvemos os autos, em resposta aos questionamentos constantes às fls. 166-167, informando que o fornecimento dos aparelhos de ar-condicionado se dará sem instalação.

Rio Branco - Acre, 18 de dezembro de 2019.

Luciano de Souza Ferreira
Diretor de Material e Patrimônio
Portaria nº 1029/2014”

“DESPACHO Nº 1.014/2019
À CPL,

Ao considerar os pedidos de esclarecimento ao Edital do PE nº 26/2019, fl. 170, impetrados pela empresa PRIMA TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, esta Diretoria entende ser competente para julgar o pedido, vez que o teor argumentativo remete ao Termo de Referência DMAP nº 52/2019.

Esclarecemos que os equipamentos de ar condicionado, que serão considerados na tecnologia INVERTER, apresentam suas nomenclaturas correspondentes junto ao Termo de Referência, quais sejam: itens 05 e 07.

Rio Branco-Acre, 19 de dezembro de 2019.

Luciano de Souza Ferreira
Diretor de Material e Patrimônio
Portaria nº 1029/2014”

Informamos que tanto seu questionamento quanto a resposta será cadastrada no sistema COMPRASNET e no site desta IFES, www2.ufac.br/cpl.

Atenciosamente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Fernando da Silva Souza;
Everton Fidelis da Silva;
Jânio da Cunha Bastos.

Telefone: (68) 3229-7288
E-mail: licitacao.ufac@gmail.com

Universidade Federal do Acre - UFAC
Campus Universitário, BR-364, Km 04 - Bairro Distrito Industrial.
CEP: 69.920-900 - Rio Branco – Acre