

Solicitação de esclarecimento do item 40 - Pregão eletrônico nº 30/2023

1 mensagem

gabriel.produtos@xtradedistribuidora.com.br

<gabriel.produtos@xtradedistribuidora.com.br>

Para: cpl@ufac.br

Cc: licitação <licitacao1@triligado.com.br>

4 de outubro de 2023 às

12:10

Prezada Comissão de Licitações, boa tarde !

A empresa GP Trade – CNPJ 18.476.349/0001-60, vem respeitosamente solicitar esclarecimento quanto ao item 40 do pregão eletrônico nº 30/2023, a saber:

É solicitado nobreak:

Nobreak - Especificações Técnicas: 600va, Rendimento A Plena Carga de 95% (Para Operação Rede), tensão de entrada de 115/127/220v, com seleção automática, variação de tensão de entrada de 88 a 141 (rede de 115v) e 170 a 262 (rede de 220v), frequência de entrada de 60 hz +/- 4%, fator de potência de 0,5, tensão de saída 115v, variação da tensão de saída +/- 5% (modo bateria) e +6% -10% para (modo rede), distorção harmônica não possui, forma de onda semi-senoidal, proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão, curto circuito, tipo de baterias : 02 baterias seladas de 12vdc / 5ah, com autonomia mínima de 15 minutos, tempo máximo de recarga das baterias de 15 horas, de 4 estágios, software de gerenciamento compatível com não possui, interface de comunicação não possui, leds de sinalização para ligado e desligado, alarmes para queda de rede, subtensão, sobretensão, autonomia, potência e temperatura, gabinete tipo torre, quantidade de saídas : 06 tomadas padrão NBR 14136, chave liga/desliga na parte frontal do gabinete, permite ser ligado na ausência de rede elétrica, garantia de 12 meses, on-site, com manual de instalação e operação em português, com cabo de alimentação com comprimento de 1,5 metros, e suas condições deverão estar de acordo com a norma vigente.

Questionamos:

O órgão solicita um nobreak de 600va contudo, solicita também que o mesmo possua 2 baterias de 5ah dito isso questionamos se o digno órgão não quis dizer, que o nobreak deve ter uma potência nominal de 600w vinda de um nobreak de 1200va com fato de potência 0,5, caso nosso entendimento anterior não esteja correto questionamos, o digno órgão solicitou um nobreak de 600va com duas baterias internas de 5ah contudo nobreaks de potências menores não são usuais com duas baterias de 5ah no mercado e sim com 1 unidade 7ah, tanto por conta de sua construção física que é menor e não consegue comportar duas baterias quanto por sua capacidade de carga, logo poderemos estar ofertar um nobreak de 600va contudo utilizando apenas de 1 bateria de 7ah ?

No aguardo antecipo agradecimentos

Att.



Gabriel Aoki

Assistente de Produto



gabriel.produtos@xtradedistribuidora.com.br

+55 35 3223-5461

Conheça também nossos produtos:
<https://www.xtradedistribuidora.com.br>

