



Legenda de condutos - Superior	
Elétrica	Direta
	Teto
Elétrica (Incêndio)	Direta
	Teto

Legenda das indicações - Superior	
SIC	Sirene - Corneta 12Vcc - 110db
AIB	Sistema de incêndio - Acionador quebre o vidro - Botoeira de alarme

Lista de materiais - Superior	
Elétrica	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC 4x2"	19 pc
Condulete alum. encaixe tipo LL 3/4" sem tampa	6 pc
Condulete alum. encaixe tipo T 3/4" sem tampa	15 pc
Luva aço galvan. leve 1"	26 pc
Acessórios uso geral	
Bucha de nylon S4	42 pc
S6	159 pc
Parafuso fenda galvan. cab. panela 2.9x25mm autotarrachante	42 pc
4.2x32mm autotarrachante	159 pc
Cabo Unipolar (cobre)	
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecopuls BWF Flexível) 2.5 mm² - Azul claro	138.35 m
2.5 mm² - Preto	138.35 m
Caixa de passagem - embutir	
Aço pintada (ref Lukbox) 150x150x80 mm	2 pc
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa p/ 1 função	17 pc
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	17 pc
Dispositivo Elétrico - sobrepor	
Placa c/ furo Branca	1 pc
Tampa metálica p/ condulete	21 pc
Eletroduto metálico rígido leve	
Braçadeira galvan. tipo cunha 3/4"	159 pc
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 3/4"	140.05 m
Iluminação de emergência	
Bloco autônomo - aclaramento Autonomia 1h - 200lm	17 pc
Sistema emergência & segurança	
Acionador tipo "quebre o vidro" com corrente & martelo	
Botoeira de alarme	1 pc
Sirene	
Corneta 12Vcc - 110db	1 pc

Elétrica (Incêndio)	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC 4x2"	2 pc
Condulete alum. encaixe tipo LL 3/4" sem tampa	2 pc
Condulete alum. encaixe tipo T 3/4" sem tampa	1 pc
Luva aço galvan. leve 1"	9 pc
Acessórios uso geral	
Bucha de nylon S4	6 pc
S6	45 pc
Parafuso fenda galvan. cab. panela 2.9x25mm autotarrachante	6 pc
4.2x32mm autotarrachante	45 pc
Dispositivo Elétrico - sobrepor	
Placa c/ furo Branca	1 pc
Tampa metálica p/ condulete	3 pc
Eletroduto metálico rígido leve	
Braçadeira galvan. tipo cunha 3/4"	45 pc
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 3/4"	41.5 m
Sistema emergência & segurança	
Acionador tipo "quebre o vidro" com corrente & martelo	
Botoeira de alarme	1 pc
Sirene	
Corneta 12Vcc - 110db	1 pc

1 PLANTA BAIXA SUPERIOR
1 : 50

CARIMBOS / VISTOS	PROPRIETÁRIO	AUTOR
	UFAC/ AC	GUSTAVO PIMENTEL MORENO CAU A41669-1
OBRA	APROVAÇÃO	
AUTOR	PROPRIETÁRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	
	OBRA RU - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	
	ENDEREÇO CAMPUS RÍO BRANCO - ACRE	
PROJETO/ PRANCHA	PROPRIETÁRIO PROJETO ELÉTRICO	FASE EXE
	TÍTULO PLANTA BAIXA SUPERIOR, LISTA DE MATERIAIS E LEGENDAS	CÓDIGO ELE
	NOTAS/OBSERVAÇÕES	
	ESCALA INDICADA	DESENHO THOMAS VICTOR
	REV. DE DESENHO	DATA SET/ 2022
ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA UFAC/AC. NÃO É PERMITIDO, NO TODO OU EM PARTE, SER COPIADO, REPRODUZIDO A QUALQUER MEIO ELETRÔNICO OU FORMA LEGÍVEL POR MÁQUINA, SEM A AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA SENAI/RO. ESTA SE RESERVA POR OUTRO LADO, O DIREITO DE ALTERAR O SEU CONTEÚDO E FORMA SEM QUALQUER AVISO PRÉVIO. CONFORME LEI N. 5.985 DE 14/12/1973, ATUALIZADA PELA LEI N. 9.610 DE 19/02/1998.		