



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Prefeitura do Campus Sede
Diretoria de Obras e Projetos

DESPACHO Nº 430/2023

À CPL,

Restituo os autos, com as respostas aos pedidos de Esclarecimento da **CONSTRUTORA MANOELLA** (SEI 1029909 e 1029901), e com os esclarecimentos da **J.C.O. ENGENHARIA CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO EIRELI**, que seguem abaixo:

- O acervo "**TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E=0,5MM, INCLUSO IÇAMENTO**", é **compatível** com "**EXECUÇÃO DE 500m² DE TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO**", e **será aceito**, por esta equipe técnica, utilizando-se critérios de similaridade de materiais (telha metálica), bem como semelhança e complexidade de sua execução, desde que garantidas as quantidades mínimas solicitadas no edital de licitações;
- O acervo "**FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO**", **não é compatível** com "**EXECUÇÃO DE 400m² DE FORRO MINERAL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO**", e **não será aceito**, por esta equipe técnica, em razão de os mesmos diferirem em material, textura, acabamento e execução.

Cordialmente,

Assinado Eletronicamente

ALLAN JONES DE SOUZA GOMES
Diretor de Obras e Projetos



Documento assinado eletronicamente por **Allan Jones de Souza Gomes, Diretor**, em 14/09/2023, às 20:33, conforme horário de Rio Branco - AC, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ufac.br/sei/valida_documento ou click no link [Verificar Autenticidade](#) informando o código verificador **1029910** e o código CRC **25D8D56E**.

Referência: Processo nº 23107.008628/2023-65

SEI nº 1029910